

URZĄD GMINY

w Kijach

28-404 Kije

woj. świętokrzyskie

tel. (0 41) 3568009

Znak: GIROS 7021.11.2015

Kije dnia 01.12.2015r.

**Pracownia Projektowa
Architektoniczno – Budowlana
Marii i Andrzeja Głowackich
ul. Śniadeckich 30
25-366 Kielce**


Urząd Gminy w Kijach w odpowiedzi na pismo z dnia 20.11.2015r. w sprawie wydania warunków technicznych wykonania przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego do projektowanego budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w Umianowicach na działkach nr ewid. 180, 269 w miejscowości Umianowice informuje, że wyraża zgodę na wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego pod następującymi warunkami:

- Przyłącza należy zaprojektować i wykonać na własny koszt,
- Przyłącze wodociągowe należy zaprojektować poczynając od wodociągu PE Ø 110 przebiegającego w działce 406 po uzyskaniu zgody właścicieli działek,
- Przyłącze należy wykonać z rury PE o przekroju wynikającym z zapotrzebowania na wodę,
- Przyłącze zakończyć wodomierzem w typowej studzience wodomierzowej w przypadku poboru wody tylko na zewnątrz budynku lub w budynku w przypadku poboru wody wewnątrz budynku,
- Zgodnie z PN-EN 1717 za zaworem głównym za wodomierzem należy zamontować zespół zabezpieczający sieć przed przepływem zwrotnym. W zestawie wodomierza głównego należy przewidzieć zawory grzybkowe/zasuwy odcinające,
- Bezpośrednio za ogrodzeniem działki zaprojektować zasuwę odcinającą z obudową i skrzynką uliczną wyprowadzoną na poziom terenu,
- Wszystkie przejścia przez przeszkody wykonać w rurze ochronnej,
- Przyłącze kanalizacyjne wykonać poczynając od studzienki o rzędnych 194,94/193,56 w działce 294 po uzyskaniu zgody właściciela w/w działki - z rury PVC Ø 160 zachowując odpowiednie spadki,
- Zachować przepisowe odległości w stosunku do uzbrojenia terenu,
- Po wykonaniu przyłączy przed zasypaniem należy zgłosić wstępny odbiór do Urzędu Gminy w Kijach (nie upoważnia do poboru wody),
- Po wykonaniu przyłączy należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i zarejestrować w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pińczowie,
- Po wykonaniu powyższych warunków należy zgłosić do Urzędu Gminy w Kijach, wykonanie przyłączy celem odbioru i podpisania umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków.

Warunki techniczne na wykonanie przyłącza wodociągowego są ważne 3 lata od daty wydania.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Z up. Wójta

mgr inż. Tomasz Marawara
Kierownik Referatu
Gospodarki Infrastruktury
Rolnictwa i Ochrony Środowiska