

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR.	NAZWA POM.	POW.
01/01	JADALNIA	21,94
01/02	TOALETA NP	5,13
01/03	WYSTAWY	5,84
01/04	ZMYWALNIA	3,59
01/05	POM. POMOCNICZE	5,61
01/06	TOALETA PRACOWNIKÓW	4,62
01/07	POM. SOCJALNE	2,02
01/08	KUCHNIA	7,33
01/09	WYDAWALNIA	4,96
SUMA		61,04

PODDASZE BUDYNKU NIEUŻYTKOWEI

P1 PODŁOGA NA GRUNCIE

2,0	WARSTWA WYKOŃCZENIOWA NA SUCHYM JASTRYCHU DESKA PODŁOGOWA / GRES
2,0	SUCHY JASTRYCH
0,2mm	FOLIA PAROIZOLACYJNA NP. ISOVER STOPAIR 1104 Sd=100m LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
3,0	WEŁNA MINERALNA SZKLANA O NISKIEJ ŚCIŚLIWOŚCI CP2 NP. ISOVER TDPT LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
15,0	WEŁNA MINERALNA gr 15 cm POMIĘDZY DREWNIANĄ KONSTRUKCJĄ λ= 0,035W/mK NP. ISOVER PROFIT MATA LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
	MEMBRANA WYSOKO PAROPRZEPUSZCZALNA NP.ISOVER DRAFTEX-PROFI, Sd=0,015m, LUB ROZWIAZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
2,0	DESKOWANIE W GRUBOSCI BELEK LEGARÓW
	PODPODŁOGOWA PRZESTRZEŃ WENTYLOWANA W GRUBOŚCI BELEK LEGARÓW
-	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA NP FOLIA POLIETYLENOWA
-	PŁYTA ŻELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI BET. WODOSZCZELNY
3,0mm	ELASTYCZNA MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA ODPORNA NA ROZRYWANIE >0,4N/mm2 w temp 23°C WODOSZCZELNOŚĆ 2 BARY NP. SHOMBURG AQUAFIN-2K/M Dwuskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca 25 kg + 10 kg LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
-	BETON PODKŁADOWY
	ZASYP GRUNTEM ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI

Sz1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

2,5	DESKA ELEWACYJNA ŚWIERK SKANDYNAWSKI MOCOWANA W UKŁADZIE PIONOWYM/POZIOMYM ZABEZPIECZONA PREPARATEM NIEROZPORZESTRZENIAJĄCYM OGNIA - NRO / DO GRANICY NIEZAPALNOŚCI NP HOLZPROF LUB ROZWIAZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
4,0	ŁATY PIONOWE(SZCZELINA WENTYLACYJNA)
	WIATROIZOLACJA NP.MEMBRANA WYSOKO - PAROPRZEPUSZCZALNA ISOVER DRAFTEX-PROFI, Sd=0,015m, LUB ROZWIAZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
1,25	PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA EI30 NP. FERMACELL LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
1,2	PŁYTA OSB NRO
15,0	WEŁNA MINERALNA gr 15 cm POMIĘDZY DREWNIANĄ KONSTRUKCJĄ λ= 0,035W/mK NP. ISOVER PROFIT MATA LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
1,2	PŁYTA OSB NRO
0,2mm	FOLIA PAROIZOLACYJNA NP. ISOVER STOPAIR 1104 Sd=100m LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
1,25	PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA EI30 NP. FERMACELL LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH

Sz1' ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

2,5	DESKA ELEWACYJNA ŚWIERK SKANDYNAWSKI MOCOWANA W UKŁADZIE PIONOWYM/POZIOMYM ZABEZPIECZONA PREPARATEM NIEROZPORZESTRZENIAJĄCYM OGNIA - NRO / DO GRANICY NIEZAPALNOŚCI NP HOLZPROF LUB ROZWIAZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
4,0	ŁATY PIONOWE(SZCZELINA WENTYLACYJNA)
	WIATROIZOLACJA NP.MEMBRANA WYSOKO - PAROPRZEPUSZCZALNA ISOVER DRAFTEX-PROFI, Sd=0,015m, LUB ROZWIAZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
1,25	PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA EI30 NP. FERMACELL LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
1,2	PŁYTA OSB NRO
15,0	KONSTRUKCJA DREWNIANA ŚCIANY SŁUPY PIONOWE DREWNIANE 5X15CM W ROZSTAWIE CO 40 cm
1,2	PŁYTA OSB NRO
0,2mm	FOLIA PAROIZOLACYJNA NP. ISOVER STOPAIR 1104 Sd=100m LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
1,25	PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA EI30 NP. FERMACELL LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH

D1 DACH

0,7mm	POKRYCIE DACHU BLACHA Z PANELI NA RĄBEK STOJĄCY, NP PRUSZYŃSKI PANEL PD 510 P-N,GR. 0,7mm, KOLOR RAL 9007, WYSOKOŚĆ RĄBKA 25MM, LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
4,0	ŁATY IMPREGNOWANE 4x7cm
2,5	KONTRŁATY 2,5x5cm
–	WIATROIZOLACJA NP.MEMBRANA WYSOKO - PAROPRZEPUSZCZALNA ISOVER DRAFTEX-PROFI, Sd=0,015m, LUB ROZWIAZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
14,0	KROKWIE DACHOWE 6x14cm
	PUSTKA POWIETRZNA

Sw1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA (KONSTRUKCYJNA)

1,25	PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA EI30 NP. FERMACELL LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
15,0	SŁUPKI PIONOWE DREWNIANE 5X15CM W ROZSTAWIE CO 40 cm PŁYTA OSB 1,5 POMIĘDZY SŁUPKAMI
12,0	WEŁNA MINERALNA (POMIĘDZY SŁUPKAMI I OSB) NP. ISOVER AKU-PŁYTA λ= 0,035W/mK LUB ROZWIAZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
1,25	PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA EI30 NP. FERMACELL LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH

Sw1' ŚCIANA WEWNĘTRZNA (KONSTRUKCYJNA)

1,25	PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA EI30 NP. FERMACELL LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
1,2	PŁYTA OSB NRO
15,0	WEŁNA MINERALNA (W GRUBOŚCI DREWNIANEJ KONSTRUKCJI) NP. ISOVER AKU-PŁYTA λ= 0,035W/mK LUB ROZWIAZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
1,2	PŁYTA OSB NRO
0,2mm	FOLIA PAROIZOLACYJNA NP. ISOVER STOPAIR 1104 Sd=100m LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
1,25	PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA EI30 NP. FERMACELL LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH

Sw2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA W ZABUDOWIE LEKKIEJ

1,25	PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA EI 15 NP. SYSTEM RIGIPS 3.35.01 PŁYTA RIGIPS RIGIDUR H GR. 12,5mm, NA KONSTRUKCJI Z ŁAT DREWNIANYCH
7,5	WEŁNA MINERALNA (W GRUBOSCI KONSTRUKCJI DREWNIANEJ) NP. ISOVER AKU-PŁYTA λ= 0,035W/mK LUB ROZWIAZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
1,25	PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA EI 15 NP. SYSTEM RIGIPS 3.35.01 PŁYTA RIGIPS RIGIDUR H GR. 12,5mm, NA KONSTRUKCJI Z ŁAT DREWNIANYCH

Sw3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA W ZABUDOWIE LEKKIEJ

1,25	PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA EI 15 NP. SYSTEM RIGIPS 3.35.01 PŁYTA RIGIPS RIGIDUR H GR. 12,5mm, NA KONSTRUKCJI Z ŁAT DREWNIANYCH
5,0	WEŁNA MINERALNA (POMIĘDZY KONSTRUKCJĄ DREWNIANĄ I OSB) NP. ISOVER AKU-PŁYTA λ= 0,035W/mK LUB ROZWIAZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
1,25	PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA EI 15 NP. SYSTEM RIGIPS 3.35.01 PŁYTA RIGIPS RIGIDUR H GR. 12,5mm, NA KONSTRUKCJI Z ŁAT DREWNIANYCH

S1 SUFIT

1,5	PŁYTA OSB
18,0	BELKA STROPOWA 5x18cm WG PROJRKTU KONSTRUKCJI
15,0	WEŁNA MINERALNA gr 15 cm POMIĘDZY DREWNIANĄ KONSTRUKCJĄ λ= 0,035W/mK NP. ISOVER PROFIT MATA LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
0,2mm	FOLIA PAROIZOLACYJNA NP. ISOVER STOPAIR 1104 Sd=100m LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
5,0	WEŁNA MINERALNA (POMIĘDZY DREWNIANYM RUSZTEM) NP. ISOVER AKU-PŁYTA λ= 0,035W/mK LUB ROZWIAZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
1,25	PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA EI30 NP. FERMACELL LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
2X1,25	SUFIT Z PŁYT GK NA STELAŻU ALUMINIOWYM NP. SYSTEM RIGIPS PRO 4.10.15, PŁYTY RIGIPS FIRE TYP F, MOCOWANIE NA KONSTRUKCJI KRZYŻOWEJ DWUPOZIOMOWEJ Z PROFILI CD60, LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH

S2 SUFIT

15,0	WEŁNA MINERALNA gr 15 cm POMIĘDZY DREWNIANĄ KONSTRUKCJĄ λ= 0,035W/mK NP. ISOVER PROFIT MATA LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
0,2mm	FOLIA PAROIZOLACYJNA NP. ISOVER STOPAIR 1104 Sd=100m LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
5,0	WEŁNA MINERALNA (POMIĘDZY DREWNIANYM RUSZTEM) NP. ISOVER AKU-PŁYTA λ= 0,035W/mK LUB ROZWIAZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
1,25	PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA EI30 NP. FERMACELL LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH PŁYTY WYKOŃCZONE MASĄ SZPACHLOWĄ ORAZ MALOWANE

UWAGA:
SUFITY PODWIESZANE NALEŻY WOKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM ARANŻACJI WNĘTRZ.
UWAGA: W POMIESZCZENIACH MOKRYCH NALEŻY STOSOWAĆ SYSTEM RIGIPS PRO 4.10.15, PŁYTY RIGIPS PRO FIRE+HYDRO TYP DFH2 MOCOWANIE NA KONSTRUKCJI KRZYŻOWEJ DWUPOZIOMOWEJ Z PROFILI CD60, LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNEO NIE GORSZYCH PARAMETRACH
SUFITY PODWIESZANE WYKOŃCZONE MASĄ SZPACHLOWĄ ORAZ MALOWANE

Sf1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA

3,0	COKÓŁ WYKOŃCZONY PŁYTAMI ELEWACYJNYMI Z WAPIENIA PIŃCZOWSKIEGO, PŁYTY DŁUGOŚCI 60CM, WYSOKOŚĆ 30CM (SUGEROWANA WYSOKOŚĆ 29CM - DYLATACJA 1CM OD OPASKI ŻWIROWEJ WOKÓŁ BUDYNKU) NA KLEJU GR. 2-3MM
5,0	STYROPIAN XPS NP. AUSTROTHERM XPS TOP 30 LUB ROZWIAZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH + SIATKA
3,0mm	ELASTYCZNA MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA ODPORNA NA ROZRYWANIE >0,4N/MM2 W TEMP 23°C WODOSZCZELNOŚĆ 2 BARY, NP. SCHOMBURG AQUAFIN-2K/M DWUSKŁADNIKOWA, ELASTYCZNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA 25 KG + 10 KG LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
-	ŚCIANA ŻELBETOWA, BETON WODOSZCZELNY WG PROJ. KONSTRUKCJI
3,0mm	ELASTYCZNA MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA ODPORNA NA ROZRYWANIE >0,4N/mm2 w temp 23°C WODOSZCZELNOŚĆ 2 BARY NP. SHOMBURG AQUAFIN-2K/M Dwuskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca 25 kg + 10 kg LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH

Sf2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA

3,0mm	ELASTYCZNA MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA ODPORNA NA ROZRYWANIE >0,4N/mm2 w temp 23°C WODOSZCZELNOŚĆ 2 BARY NP. SHOMBURG AQUAFIN-2K/M Dwuskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca 25 kg + 10 kg LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH
-	ŚCIANA ŻELBETOWA, BETON WODOSZCZELNY WG PROJ. KONSTRUKCJI
3,0mm	ELASTYCZNA MINERALNA ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA ODPORNA NA ROZRYWANIE >0,4N/mm2 w temp 23°C WODOSZCZELNOŚĆ 2 BARY NP. SHOMBURG AQUAFIN-2K/M Dwuskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca 25 kg + 10 kg LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH

CH1 CHODNIK 1

8,0	KOSTKA BETONOWA
3,0	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
15,0	KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
15,0	WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM C0,4/0,5<=2,0MPa

UWAGA!:

1. W POMIESZCZENIACH:
01/02, 01/04, 01/05, 01/06, 01/07, 01/08, 01/09
ŚCIANY WYKOŃCZONE GRESEM 30X60 DO WYSOKOŚCI 200cm, POWYŻEJ ŚCIANY WYKOŃCZONE MASĄ SZPACHLOWĄ ORAZ MALOWANE, SYFITY PODWIESZANE Z PŁYT G-K WYKOŃCZONE MASĄ SZPACHLOWĄ ORAZ MALOWANE
2. W POMIESZCZENIACH:
01/01, 01/03 ŚCIANY ORAZ SUFITY PODWIESZANE WYKOŃCZONE MASĄ SZPLACHLOWĄ ORAZ MALOWANE
3. WSZYSTKIE INSTALACJE PROWADZONE NATYNKOWO, W PRZESTRZENI POWYŻEJ STROPU NIE PROWADZIMY ŻADNYCH INSTALACJI
4. CAŁA KONSTRUKCJA DREWNIANA WEWNĄTRZ ZABEZPIECZONA PREPARATEM OGNIOCHRONNYM DO GRANICY NIEZAPALNOŚCI/ NRO PRZY UŻYCIU LAKIERU PROMADUR LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH, ŚCIANY ZEWNĘTRZNE, KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE ORAZ STROP O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 PRZY UŻYCIU PŁYT FERMACELL LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH.
5.DESKI ELEWACYJNE NALEŻY ZAIMPREGNOWAĆ PRZED MONTAŻEM (IMPREGNACJA POWINNA BYĆ DOSTOSOWANA DO WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH - OCHRONA PRZED FILTRAMI UV, DESZCZEM, DZIAŁANIEM GRZYBÓW I PLEŚNI). DREWNO NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZECIWPOŻAROWO DO KLASY NRO PRZECIW KOROZJI BIOLOGICZNEJ I OWADOM - TECHNICZNYM SZKODNIKOM DREWNA.
6. WSZYSTKIE OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE W ŚCIANACH KONSTRUKCYJNYCH ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH WYKOŃCZYĆ PŁYTĄ EI30 NP. FERMACELL LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH

- ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI DACHU - ZABEZPIECZONE DO GRANICY NIEZAPALNOŚCI (NRO) PREPARATEM OGNIOOCHRONNYM
- KONSTRUKCJA DO MONTAŻU DESEK ELEWACYJNYCH ŚWIERKOWYCH ZABEZPIECZONA PREPARATEM OGNIOOCHRONNYM DO GRANICY NIEZAPALNOŚCI (NRO)
- W 01/01 ORAZ 01/03 . DESKI PODŁOGOWE UODPORNIONE DO GRANICY TRUDNOZAPALNOŚCI
W CAŁYM BUDYNKU LEGARY PODŁOGOWE ZABEZPIECZONE DO GRANICY NIEZAPALNOŚCI (NRO) PREPARATEM OGNIOOCHRONNYM

UWAGI:
· Należy bezwzględnie przestrzegać kart technicznych producentów materiałów
· Prace wykonywać zgodnie z opisem technicznym i Sztuką Budowlaną, z zachowaniem przepisów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
· Biuro projektowe zastrzega bez krytyczne stosowanie rysunków w realizacji. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do kierowania się sztuką budowlaną jak również z zasadami dobrych praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omyłek z projektu. Jeżeli rozwiązanie projektowe może powodować wadę lub uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowiązani są do zawiadomienia o tym fakcie biuro projektów
· Wszelkie przyjęte rozwiązania techniczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania, przed wbudowaniem elementu.
· Konstrukcję obiektu, typ i gabaryty elementów konstrukcyjnych, oraz szczegóły techniczne wykonania konstrukcji zawiera projekt konstrukcyjny obiektu.
· Materiały budowlane służące ochronie przeciwpożarowej oraz o deklarowanym stopniu palności (odporności ogniowej), winny posiadać certyfikaty zgodności, wydane przez uprawnione jednostki certyfikujące.
· Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Biura Projektów lub Inwestora.
· Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano- montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z projektantem.
Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadać atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odnośnych norm i przepisów.
· Opracowanie niniejsze należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi - instalacje i technologie objęte odrębnymi projektami powinny odpowiadać wymaganym warunkom technicznym.
· Rysunki i część opisowa są dokumentacją wzajemnie uzupełniają się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w opisie winny być traktowane jakby były ujęte w obu.
· Wszelkie niezgodności i nieścisłości w dokumentacji oraz na budowie przed wykonaniem robót należy konsultować z projektantem.
· Prace wykonawcze prowadzić pod kierunkiem osoby uprawnionej z zachowaniem przepisów bhp i p.poż. Materiały użyte do budowy powinny być dobrej jakości i posiadać wymagane certyfikaty, atesty i świadectwa.
· W realizacji budowy należy uwzględnić tolerancję wymiarową w projekcie.
· Przed realizacją prac budowlanych, zamowianiem elementów należy sprawdzić wymiary na budowie lub wykonać pomiary geodezyjne.
· Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do zastosowania muszą posiadać wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia.
· Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie próbki materiałów oraz elementy wykończenia należy przedstawić do zatwierdzenia inwestorowi.
· Wszystkie elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.
· Wszystkie elementy stanowiące wykończenie wnętrz lub okładziny elewacyjne powinny odpowiadać wytycznym zawartym w operacie ppoż dla budynku.
· Wszystkie elementy stanowiące wykończenie wnętrz lub okładziny elewacyjne powinny spełniać niezbędne wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, w tym przepisach BHP.
· Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.
· Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością "TERA GROUP PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp. z o.o.". Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iż nie będzie kopiowany, ani udostępniany bez uzgodnień z "TERA GROUP"
· Wszystkie zmiany muszą być zatwierdzone przez projektanta i autora projektu.

OEP - OŚRODEK EDUKACJI PRZYRODNICZEJ
PBW - PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
B - PROJEKTOWANY BUDENEK DWORCA KOLEI WĄSKOTOROWEJ Z FUNKCJĄ WYSTAWIENNICZO GASTRONOMICZNĄ PO TRANSLOKACJI

RZUT PARTERU
nr Rys. OEP-PBW-A-B01 skala 1:50
ETAP II

NAZWA INWESTYCJI

PROJEKT TRANSLOKACJI ISTNIEJĄCEGO DWORCA KOLEI WĄSKOTOROWEJ Z FUNKCJĄ WYSTAWIENNICZO GASTRONOMICZNĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI Z WSCHODNIEJ DO CENTRALNEJ CZĘŚCI DZ. NR 180 ORAZ PRZEBUDOWĄ PERONU KOLEJOWEGO PRZY TORZE NR 9 NA KILOMETRZE (TORU 7) OD 0,059 DO 0,126 ,BUDOWA PRZEJAZDU PRZEZ TORY NR 7 I 9 NA KILOMETRZE 0,13159 (TORU 7) I PRZEJŚCIA PRZEZ TORY NR 1,2,4 NA KILOMETRZE 20,97683 (TORU 1) , BUDOWA PRZEJŚĆ INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH POD TORAMI:
-INSTALACJI LINII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ TOR 1,2,4 NA KILOMETRZE 20,931(TORU 1) ORAZ KILOMETRZE 20,9746(TORU 1)
-INSTALACJI LINII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,1139 (TORU 7)
-LINII OŚWIETLENIOWEJ WZDŁUŻ PRZEBUDOWYWANEGO PERONU
-INSTALACJI TELETECHNICZNEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,1163 (TORU 7)
-INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,1275 (TORU 7)
-ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,13159 (TORU 7) ORAZ ELEMENTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ W OBRĘBIE PRZEJAZDU KOLEJOWEGO
-ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY PRZECIWPOŻAROWEJ PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,15166 (TORU7)
-ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY PRZEZ TOR 7,9 NA KILOMETRZE 0,1566 (TORU 7)
NA PONIDZIU W M. UMIANOWICACH GM. KIJE NA DZIAŁCE O NR EWID. 180 OBRĘB UMIANOWICE
W RAMACH INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA "BUDOWIE OŚRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ REALIZOWANEGO W ETAPACH 1,2,3 NA PONIDZIU W M. UMIANOWICE GM. KIJE NA TERENIE DZIAŁEK 180, 269, 270, 281/1"

AUTOR PROJEKTU

TERA GROUP | PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
TERA GROUP
Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o.
25-336 Kielce, ul. Zdrojowa 19,
t: 883 939 139 NIP: 959-195-03-17
e: pracownia@teragroup.pl www.teragroup.pl

PROJEKTOWAŁ	Nr upr.	Podpis
mgr inż. arch. KONRAD ŚMIERZYŃSKI	136/SWOKK/2011	
mgr inż. arch. PAULINA BOGDAŁ-ŚMIERZYŃSKA	138/SWOKK/2011	
OPRACOWAŁ		
mgr inż. arch. Gabriela Rozmus		
mgr inż. arch. Dominik Kula		
mgr inż. arch. Piotr Buchcic		
SPRAWDZIŁ		
mgr inż. arch. Stanisław Łabęcki	KL 109/91	

Faza projektu
PROJEKT BUDOLANO-WYKONAWCZY

Branża
ARCHITEKTURA

Tytuł rysunku
RZUT PARTERU

Numer rysunku

PROJEKT	ETAP/bud	BRANŻ	NR RYS	REW
OEP -	PBW -	A	B01	

Nr rewizji	Opis rewizji
-	-

Skala	Data	Rysował	Str
1:50	08.2018		