

ZPK.I.384.1.2019

Kielce, dnia 09.05.2019 r.

Dla wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije”.

Pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odpowiedzi

Działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 poz.53) cyt. dalej jako Pzp, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przekazuje treść pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, cyt. dalej jako SIWZ, które wpłynęły od Wykonawców w niniejszym postępowaniu oraz wyjaśnienia Zamawiającego:

PYTANIE 1:

Po uzupełnieniu dokumentacji przez Zamawiającego w zakresie budynku edukacji w dalszym ciągu brak informacji w zestawieniach i na rzutach gdzie należy zastosować rolety i moskitiery okienne ujęte w przedmiarze poz. 320, 321. Prosimy o uzupełnienie informacji w zakresie, celem umożliwienia prawidłowej wyceny.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:

Zamawiający zamieszcza zestawienie pomieszczeń z informacją dot. zastosowania rolet przeciwsłonecznych, moskitier, obudów grzejnikowych. Załącznik w formie elektronicznej dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: <http://www.bip.pk.kielce.pl/budowa-osrodka-edukacji-przyrodniczej-na-ponidziu-w-m-umianowice-gm-kije-2/>

PYTANIE 2:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej w wersji DWG.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2:

Zamawiający nie udostępnia dokumentacji projektowej w wersji DWG.

PYTANIE 3:

Prosimy o sprecyzowanie standardu białego montażu w budynku Ośrodka Edukacji, ponieważ w przedmiarze robót instalacji wody Etap I – baterie umywalkowe stojące z termostatem, bateria natryskowa ścienna z termostatem – natomiast wg opisu aranżacji wewnątrz TOM V baterie umywalkowe czasowe oraz baterie umywalkowe i natryskowe jednouchwytowe standardowe. Prosimy o sprecyzowanie jakie baterie należy przyjąć do wyceny.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3:

Prosimy o przyjęcie baterii z termostatem (dot. pomieszczeń z których korzystać będą dzieci tj. łazienki w pokojach, łazienki ogólnodostępne na parterze w Ośrodku, umywalka w jadalni), pozostałe baterie standardowe.

PYTANIE 4:

Prosimy o jednoznaczną informację czy standard białego montażu w budynkach – umywalki, miski wiszące należy przyjąć wg opisów) aranżacji wnętrz czy wg opisów w przedmiarze.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4:

Zamawiający informuje, że parametry techniczne (np. sposób sterowania) dla białego montażu należy przyjmować wg projektu i przedmiaru branży sanitarnej, natomiast parametry estetyczne (np. kształt, kolor) należy przyjmować wg projektu aranżacji wnętrz.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przekazuje w załączeniu:

- Zestawienie pomieszczeń z informacją dot. zastosowania rolet słonecznych, moskitier, osłon grzejnikowych.

Załączniki w formie elektronicznej dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego:
<http://www.bip.pk.kielce.pl/budowa-osrodka-edukacji-przyrodniczej-na-ponidziu-w-m-umianowice-gm-kije-2/>

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia nie wpływają na termin składania i otwarcia ofert. Terminy te pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich
Parków Krajobrazowych
Tomasz Halańkiewicz