



Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

ul. Łódzka 244, 25 - 655 Kielce, tel /fax (41) 345-51-91; tel 345-58-80
Krzyżanowice Średnie 14, 28-400 Pińczów, tel/fax (41) 357-17-11
pk.kielce.pl; e-mail: sekretariat@pk.kielce.pl

ZPK.II E.525.3.2019

Kielce, 12.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach

ul. Łódzka 244, 25 - 655 Kielce

[nazwa zamawiającego]

zaprasza

do złożenia oferty/udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie zakupu i montażu klimatyzacji w sali dydaktycznej Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach
– na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

1. Ofertę należy złożyć*:

1) w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego,

2) faksem na numer

3) e-mailem na adres: edukacjakielce@pk.kielce.pl (ofertę złożoną w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy lub nr faks należy rozumieć jako kopię elektroniczną dokumentu, tj. oferta w postaci papierowej podpisana przez osobę upoważnioną, przesłana faksem lub zeskanowana i przesłana na adres zamawiającego)

2. Na kopercie/faksie/w e-mailu należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Zakup i montaż klimatyzacji w sali dydaktycznej Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach”.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i montaż klimatyzacji:

Ilość pomieszczeń: 1 – sala dydaktyczna powierzchnia 32,6 m²; dł. 9,13 m², szer. 3,57 m²

Skład zestawu:

- jednostka wewnętrzna

- jednostka zewnętrzna

- pilot bezprzewodowy

Funkcje:

- pionowy ruch żaluzji

- inteligentne odszranianie

- funkcje osuszania

- funkcja TURBO

- tryb snu

- cicha praca

- samodiagnoza

- jonizator plazmowy

- min. 4 prędkości wentylatora

- Auto Clean

Dane techniczne:

- wydajność: chłodzenie min. 5 KW, grzanie min. 5 KW

- klasa energetyczna: chłodzenie A++, grzanie A+

- czynnik chłodniczy: R32

- gwarancja na urządzenia – co najmniej 60 miesięcy

Pomieszczenie przeznaczone do montażu klimatyzacji można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 10⁰⁰ do 14⁰⁰, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Wszystkie niezbędne instalacje winny być zamontowane w korytkach, w najbardziej estetyczny sposób, po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wykonawca zobowiązany będzie uzupełnić ubytki tynku, powłoki malarskie, itp. powstałe podczas montażu urządzeń.

4. W ofercie należy podać wartość brutto i wartość netto zamówienia.

5. Termin realizacji zamówienia: czerwiec/lipiec 2019 r.

Płatność przelewem – termin 21 dni.

6. Termin złożenia ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 18.06.2019 r., do godz. 12

7. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Pan/Pani Eliza Hłasko, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, ul. Łódzka 244, pok. nr 6, tel. 41 345 58 80 wew. 26, 532 859 028

.....
Hłasko

[przygotował]

Kielce, dn. 12.06.2019 r.

W załączeniu:

1. Wzór formularza oferty.

* niepotrzebne skreślić

.....
ZASTĘPCA DYREKTORA
Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich
Parków Krajobrazowych
Krystyna Wojcik-Daniluk
[podpisał w imieniu zamawiającego]