

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Usługa zakupu i dostawy oleju opałowego lekkiego do siedziby Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Krzyżanowicach Średnich 14 na sezon grzewczy 2020 – 2021.**

**Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, do siedziby Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Krzyżanowicach Średnich 14 na sezon grzewczy 2020-2021 (z zastrzeżeniem, że Zamawiający może nie zrealizować całości zamówienia).**

**KOD CPV: 09.13.51.00-5**

1. Olej opałowy lekki winien spełniać wymagania obowiązującej normy jakościowej PN-C-96024;2011 L-1

Gęstość w temperaturze 15°C                      kg/m<sup>3</sup>                      max.860

Zawartość siarki    %(m/m)                      max.0,1

Wartość opałowa    MJ/kg                      min.42,6

Zawartość barwnika    mg/l                      9,4

2. Dostawa oleju opałowego środkiem własnym Wykonawcy /pojazd wyposażony w legalizowany licznik tankowania/.

3. Zamawianie dostaw oleju opałowego będzie następować telefonicznie lub drogą elektroniczną.

4. Dostawy będą odbywać się w dniach funkcjonowania jednostki tj. od poniedziałku do piątku w godz.7:30 – 14:30.

5. Do każdej dostawy oleju opałowego Wykonawca dołączy świadectwa jakości i atesty dostarczonego paliwa potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych.

6. Podane w zapotrzebowaniu ilości paliwa mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie na etapie realizacji umowy, w zależności od zużycia paliwa /uzależnione od warunków atmosferycznych/. Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tytułu zamówionych mniejszych ilości paliwa.

7. Miejsce dostawy – Krzyżanowice Średnie 14, 28-400 Pińczów.

8. Wykonawca posiada piec typu Viessmann.

9. Pojemność zbiorników na olej opałowy wynosi 3000 l.

10. Przewidywana maksymalna ilość oleju opałowego – około 8000 l.

W zależności od potrzeb Zamawiającego ilość ta może ulec zmianie. Gwarantowana ilość dostawy paliwa – 4000 litrów.

11. Minimalne jednorazowe ilości dostaw będą wynosić od 1000 do 2000 litrów.

12. Rozładunek paliwa wymaga zastosowania pompy przy autocysternie.

13. Fakturowaniu podlegać będzie faktyczna ilość dostarczonego oleju opałowego w temperaturze referencyjnej +15°C.

DYREKTOR  
Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich  
Parków Krajobrazowych  
Tomasz Hałatkiewicz